



EINWOHNERGEMEINDE

3377 WALLISWIL BEI WANGEN

Gemeindeverwaltung
Tel. 032 631 18 24
verwaltung@walliswil.ch
www.walliswil.ch

Walliswil b. Wangen, 13. Oktober 2022

Trinkwasserqualität im Versorgungsnetz

Gemäss der durchgeführten Untersuchung im Oktober 2022 hat das Trinkwasser der Wasserversorgung Walliswil bei Wangen den gesetzlichen Anforderungen entsprochen:

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse vom 07.10.2022:

Trübung	0.04 NTU
Ammonium	0.0447 mg/l
Chlorid	9.6 mg/l
Nitrat	29.8 mg/l
Nitrit	nicht nachweisbar
Sulfat	18.6 mg/l
Calcium gelöst	125.5 mg/l
Magnesium gelöst	7.7 mg/l
Gesamthärte	3.45 mmol/l
Härtegrad	34.5 °fH

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse vom 07.10.2022:

Aerobe mesophile Keime	2 KBE/ml
Escherichia coli	nicht nachweisbar
Enterokokken	nicht nachweisbar

Gemeinderat Walliswil b. Wangen

Präsident: Sekretärin:

sig. Alain Greub

sig. Marina Bösiger